

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej „ $W_{P,c}$ ” dla sieci ciepłowniczej (parowej i wodnej) za 2023 r. wynosi:

$$W_{P,c} = 1,743$$

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do sieci ciepłowniczej wytworzonego w kogeneracji α_{DH} w 2023 r. wynosi:

$$\alpha_{DH} = 96,6 \%$$

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz w oparciu o dane za 2023 r.